

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информации об объекте

Наименование **МБОУ СОШ №7 им. Ф.М. Школьного**

Тип объекта **Учреждения среднего общего образования (школы)**

Место нахождения (адрес) **Курганинский р-н п. Октябрьский ул. Октябрьская 3**

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование кор. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование кор. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания , этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **11.2021**

Фактическая дата обследования: **17.11.2021**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

г.п.) на высоте не менее 1,5 м					
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 %	Соответствует		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется		п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50%	Соответствует		п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Дополнительные разделительные двухсторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не-травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Непрерывные по всей длине отражения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Отсутствие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

(включительно)						
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020		
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Входная площадка						
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020		
Дверь входная наружная						
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020		
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020		
Тамбур (глубина х ширина)						
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020		
Дверь входная внутренняя						
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Отсутствие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020		
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		

Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или не-скользя) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)				
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	Не требуется	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Не требуется	п. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,9 м.	О	0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.11 СП

Пространство для разворота кресла-коляски	К	Диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Отсутствие	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина x глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>Выделить специализированные места размером 6,0 х 3,6 м для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках</p> <p>Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 5.2.1 СП 59.13330.2020</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.</p> <p>Установить дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)</p> <p>Установить горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не-травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>Установить непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон</p> <p>Установить тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Установить бортики по продольным краям марша пандуса дублирующего наружную лестницу высотой не менее 5 см</p> <p>Дверь входную наружную: - оборудовать контрастной маркировкой прозрачные полотна дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)</p> <p>Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее</p> <p>Дверь входную внутреннюю: - оборудовать контрастной маркировкой прозрачные полотна дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)</p> <p>Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.</p>
Вход	


Средства информации	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Установить Технические средства информации, обеспечивающие ви-звукальную, звуковую и тактильную информацию

« 17 » ноября 20 21 г.

Дата составления Паспорта

Специалист I категории

Должность, лица, составившего Паспорт



Должность

П.Н. Стрельцова

Ф.И.О.